



ŽDĀR

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 60

ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 100 - PROJENÍ DO ŽDĀRU
DĚLKA 1140 m

VZDUŠNÍKOVÝ VENTIL

LEVÍNSKÁ OLEŠNICE

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 100

ZAČÁTEK VÝTLAČNÉHO ŘADU

VÝTLAČNÝ VODOVODNÍ ŘAD DN 100 - PROPOJENÍ ATS - VODOJEM
CELKOVÁ DĚLKA 805 m

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
M 510,00
KONEC ZÁSOBNÍHO ŘADU

ŠACHTA S REDUKČNÍM VENTILEM

ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 100 - PROJENÍ VODOJEM - STÁVAJÍCÍ VODOVOD DN 100
DĚLKA 510 m

PŘÍPOJKA ELKETRO DĚLKA 520 m

PLOCHA PRO VÝKUP
110 m² pozemků p.p.č. 609

PŘEPAD Z VODU DO VSAKOVACÍ GALERIE
VODOJEM 90 m³
DĚLKA 53 m

PODZEMNÍ OBJEKTY: ARMATURNÍ KOMORA + AKUMULACE 2 x 40 m³
1000 m² pozemků p.p.č. 606 pro výhled z LPF

M 905,00
KONEC VÝTLAČNÉHO ŘADU
M 0,00

ZAČÁTEK ZÁSOBNÍHO ŘADU
VSAKOVACÍ GALERIE
2000 m³ x 4 m, výška šachty 3,8 m

PRO PŘÍJEZD K VODU BUDE VĚ ZBYLÉM ÚSEKU
VYBUDOVÁNA NOVÁ KOMUNIKACE

PRO PŘÍJEZD K VODU BUDE VYUŽITA STÁVAJÍCÍ CESTA
JEJÍ PŮVROCH BUDE UPRAVEN

LEGENDA :

- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ VODOVODU
- NOVĚ NAVRŽENÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- TELEFONNÍ KABEL
- ROZVODY NN
- PŘEPADOVÁ KANALIZACE

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Pražská 850, 500 04 Hradec Králové tel.: 495 217 150, tel.: + fax: 495 407 520 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPĚN:	DSP
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	7/2011
VYPRACOVAL:	STANISLAV ČASLAVSKÝ	Č. ZAKÁZKY:	49/2006
INVESTOR:	OBEC LEVÍNSKÁ OLEŠNICE	MEŘÍTKO:	1 : 2880
AKCE:	DOSTAVBA VODOVODU LEVÍNSKÁ OLEŠNICE	FORMÁT:	6 x A4
VÝKRES:	CELKOVÁ SITUACE STAVBY	Č. VÝKRESU:	Č. PARE:
		C	